

**EU type examination certificate**  
**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

**CE-0085CS0419**  
 Product Identification No.  
 Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing water heater (3202)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Wall-hang condensing boiler
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Felis FL ...
<b>Countries of Destination</b> <i>Bestimmungsländer</i>	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, EG, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IL, IT, JO, LB, LT, LU, LV, MA, MD, ME, MK, MT, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TN, TR
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 18/05/2708 EU from 30.05.2018 (DBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017)


**Date of Expiry / File No.** 16.05.2028 / 18-0635-GEA  
**Ablaufdatum / AZ**

15.08.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.




DVGW CERT GmbH  
 Zertifizierungsstelle  
 Josef-Wirmer-Str. 1-3  
 53123 Bonn  
 Tel. +49 228 91 88 - 888  
 Fax +49 228 91 88 - 993  
 www.dvgw-cert.com  
 info@dvgw-cert.com

**Electrical Data** 230 V AC, 50 Hz, IPX4D  
**Elektrische Daten**

<b>Appliance Categories</b> <i>Geräte kategorien</i>	<b>Supply Pressures</b> <i>Versorgungsdrücke</i>	<b>Countries of Destination</b> <i>Bestimmungsländer</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
I2E	20 mbar	DE, LU, PL	
I2H	20 mbar	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
Felis FL 65 HM NG	nominal heat output: 13,0...66,0 kW heat input (Hi): 13,5...68,1 kW	
Felis FL 100 HM NG	nominal heat output: 19,4...94,0 kW heat input (Hi): 20,1...96,7 kW	
Felis FL 125 HM NG	nominal heat output: 22,5...116,8 kW heat input (Hi): 24,1...120,7 kW	
Felis FL 150 HM NG	nominal heat output: 25,8...135,7 kW heat input (Hi): 26,6...140,8 kW	

<b>Type Variation</b> <i>Ausführungsvariante</i>	<b>Explanations</b> <i>Erläuterungen</i>
...HM...	hermetic casing
...NG	gas group natural gas

#### **Hints of Utilization /Remarks**

##### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

flue types: B23(P), C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x) according to installation manual

flue gas pipes: company Gropalli and Ant Kalip

Additional proved countries of destination, appliance categories and supply pressures:

AL, BA, EG, IL, JO, LB, MA, MD, ME, MK, MT, RS, TN: I2H (20 mbar)

In the NON-EU countries the CE-marking will be accepted as conformity approval if the Gas Appliance Regulation EU/2016/426 is transferred into national law by this countries.